



AQUACLINIC

Via Cassia Nord 137 – 53100 Siena
Tel 0577 312041 Fax 0577 318422

Spett. Ascit – Servizi Ambientali s.p.a.
Via S. Cristoforo, 82
55013 Lammari (LU)

Siena 18/07/2024

Oggetto: Relazione tecnica intervento

In data 17/07/2024, presso la struttura Ascit – Servizi Ambientali s.p.a, situata in Via S. Cristoforo, 82 Lammari (LU), abbiamo eseguito, tramite nostro tecnico specializzato, il seguente intervento:

- Iper clorazione shock su tutto l'impianto idrico con una concentrazione di cloro (ipoclorito di sodio) pari a 60 ppm (60 mg/l), facendo scorrere l'acqua a tale concentrazione per un tempo totale di un'ora e venti minuti.

- Dopo aver svolto tale operazione è stata fatta scorrere l'acqua dell'impianto fino al raggiungimento dei valori di cloro previsti per l'acqua potabile.

AQUACLINIC srl

AQUACLINIC SRL
Via Cassia Nord, 137 53100 SIENA
Tel. 0577.312041 - Fax 0577.318422
P.I. 01169720529