



AQUACLINIC

Via Cassia Nord 137 – 53100 Siena
Tel 0577 312041 Fax 0577 318422

Spett. Ascit – Servizi Ambientali s.p.a.

Via S. Cristoforo, 82
55013 Lammari (LU)

Siena 20/05/2024

Oggetto: Relazione tecnica intervento

In data 09/05/2024, presso la struttura Ascit – Servizi Ambientali s.p.a, situata in Via S. Cristoforo, 82 Lammari (LU), abbiamo eseguito, tramite nostro tecnico specializzato, il seguente intervento:

Controllo corretto funzionamento pompa elettromagnetica, sostituzione tanica di prodotto, verifica valori di cloro presente in più punti di approvvigionamento.

Valori di cloro registrati in rete :

ACQUA FREDDA	0,29 ppm
ACQUA CALDA	0,24 ppm

AQUACLINIC SRL
Via Cassia Nord, 137 53100 SIENA
Tel. 0577.312041 - Fax 0577.318422
P.I. 01169720529