

Cliente	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	Tel. fisso 0583/436326
046157	VIA S.CRISTOFORO 82	Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333
	55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso
		Partita IVA 01052230461
Sede intervento	11 C/O ASCIT	Tel. fisso 345/6102445
	VIA SAN CRISTOFORO 82	Tel. fisso
	55013 Lammari (LU)	Tel. fisso
		Email

N. Intervento 65985

del 01-04-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 08-04-2025

Componenti

Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00001		2016	INGRESSO / ESTERNO	CON.S	OK	NR	1	lastra rotta 29x50
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00002		2022	ESTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00003		2016	USCITA / ESTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00004		2022	ESTERNO	CON.S	OK	NR	1	

Materiali

Esiti: OK=conforme-ANN=annullato-DIS=disMESSO-N.P=non presente-NOOK= non conforme-OKKI=collaudo idranti positivo OKR&C=revisione collaudo positivo- OKREV=revisione positivo- PRES=positivo con prescrizione- RT=ritirato per lavorazione

Note intervento

Firma incaricato della manutenzione



Firma del destinatario

