

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede Principale
VIA S.CRISTOFORO 82 – 55013
CAPANNORI/LAMMARI(LU)

Sede Intervento
VIA AUSTIN WILLIAM CHAPMAN SNC –
55052 Fornaci di barga ()

Tel. principale
0583/436326

E-mail

Partita IVA

Codice Cliente
046157

Dettagli Intervento (completo)

| Numero Intervento | Agente | Tecnico Chiusura | Data Intervento | Data Chiusura | Pagamento |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 96064/ | CRECCHI FABIO 040 | Meschi Simone MMES | 20/10/2025 | 20/10/2025 | PA Bonifico bancario 90 gg. f.m. |

Riepilogo Articoli

| PORTA TAGLIAFUOCO 1 ANTA | Codice Articolo | Quantità |
|----------------------------|-----------------|----------|
| | TYPORTA_REI1 | 1 |
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA | TYUS1 | 7 |

Riepilogo Componenti

| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA UFFICI ENTRATA- 00001 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. | Q.ta | Esito | Anomalie |
|---|--|--------|-----------|-----------|------|------|-------|----------|
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA UFFICI ENTRATA- 00002 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. | Q.ta | Esito | Anomalie |
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA UFFICI PIANO TERRA- 00003 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. | Q.ta | Esito | Anomalie |

Dettagli Intervento (completo)

| Numero Intervento 96064/ | Agente CRECCHI FABIO 040 | Tecnico Chiusura Meschi Simone MMES | Data Intervento 20/10/2025 | Data Chiusura 20/10/2025 | Pagamento PA Bonifico bancario 90 gg.f.m. | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA ◊ MAGAZZINO- 00004 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. NR | Q.ta 1 | Esito OK | Anomalie |
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA ◊ MAGAZZINO- 00005 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. NR | Q.ta 1 | Esito OK | Anomalie |
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA ◊ magazzino- 006 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. NR | Q.ta 1 | Esito | Anomalie |
| USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA ◊ magazzino- 007 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. | Matricola | Rif. Est. | U.M. NR | Q.ta 1 | Esito OK | Anomalie |
| PORTA TAGLIAFUOCO 1 ANTA ◊ fra ufficio e officina- 008 | Tipo int. CON.S CONTROLL O S PERIODICO | Costr. 2025 | Matricola | Rif. Est. | U.M. NR | Q.ta 1 | Esito OK | Anomalie |

Esiti: NUOVO = CONFORME (NUOVA UNITÀ), OK = CONFORME, OK1 = CONFORME (MA ERRATA DATA REV&COLL), OK2 = OK (CONFORME IN PREVISIONE DI SOSTITUZIONE), OKKI = CK OK COLLAUDO IDRANTI, OKR&C = CRK OK REVISIONE E COLLAUDO, OKREV = CR OK REVISIONE, PRES = PRES (POSITIVO CON PRESCRIZIONE), RT = RITIRATO PER LAVORAZIONE, NEW = CONFORME PAG (NUOVA UNITÀ), ANN = ANNULLATO, ERR = -, NO OK = N.C. (NON CONFORME), N.P. = N.P. (NON PRESENTE), DIS = DISMESSO

Dettagli Intervento (completo)

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Numero Intervento 96064/ | Agente CRECCHI FABIO 040 | Tecnico Chiusura Meschi Simone MMES | Data Intervento 20/10/2025 | Data Chiusura 20/10/2025 | Pagamento PA Bonifico bancario 90 gg. f.m. |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|

Note:manca registro antincendio