

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede Principale
VIA S.CRISTOFORO 82 – 55013
CAPANNORI/LAMMARI(LU)

Sede Intervento
VIA SALANETTI 1 – 55010 Lunata ()

Tel. principale
0583/436326

E-mail

Partita IVA

Codice Cliente
046157

Dettagli Intervento (completo)

Numero Intervento	Agente	Tecnico Chiusura	Data Intervento	Data Chiusura	Pagamento
96063/	CRECCHI FABIO 040	Meschi Simone MMES	20/10/2025	21/10/2025	PA Bonifico bancario 90 gg. f.m.

Riepilogo Articoli

ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG

Codice Articolo

Quantità

TYC5

1

EST.PORT.POLVERE KG. 6

TYP6

4

Riepilogo Componenti

EST.PORT.POLVERE KG. 6 ESTERNO SX- 00039	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2013	Matricola 25/11262	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito OK1	Anomalie
ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG UFFICIO- 00040	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2020	Matricola 95297	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito RT	Anomalie
EST.PORT.POLVERE KG. 6 ESTERNO DX- 00041	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2015	Matricola 11762	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito OK1	Anomalie estintore da collaudare sostituire

Dettagli Intervento (completo)

Numero Intervento 96063/	Agente CRECCHI FABIO 040	Tecnico Chiusura Meschi Simone MMES	Data Intervento 20/10/2025	Data Chiusura 21/10/2025	Pagamento PA Bonifico bancario 90 gg. f.m.
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	--

EST.PORT.POLVERE KG. 6 ○ ESTERNO DX- 00042	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2016	Matricola 157694	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito RT	Anomalie
EST.PORT.POLVERE KG. 6 ○ ESTERNO SX- 00043	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2017	Matricola 17/49898	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito	Anomalie

Esiti: NUOVO = CONFORME (NUOVA UNITA'), OK = CONFORME, OK1 = CONFORME (MA ERRATA DATA REV&COLL), OK2 = OK (CONFORME IN PREVISIONE DI SOSTITUZIONE), OKKI = CK OK COLLAUDO IDRANTI, OKR&C = CRK OK REVISIONE E COLLAUDO, OKREV = CR OK REVISIONE, PRES = PRES (POSITIVO CON PRESCRIZIONE), RT = RITIRATO PER LAVORAZIONE, NEW = CONFORME PAG (NUOVA UNITA'), ANN = ANNULLATO, ERR = „, NO OK = N.C. (NON CONFORME), N.P. = N.P. (NON PRESENTE), DIS = DISMESSO

Note: