

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI ANNUALI DI EMERGENZA

In data data 19/10/2023 si è provveduto ad effettuare l'esercitazione di emergenza. L'allegato I del decreto del 2 settembre indica anche che, nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

L'esercitazione è avvenuta presso il CDR Borgo a Mozzano ed ha coinvolto:

- tutti i reparti
 un reparto alla volta (per esigenze produttive) .

Il personale era stato formato e sono state consegnate le istruzioni operative di cui avevano avuto spiegazioni e delucidazioni. Tali istruzioni sono contenute nel Piano di Emergenza (P.E.).

Verranno valutate le seguenti fasi

1	TEMPO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL'EVENTO DA PARTE DEGLI ADDETTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA	Minuti	1
2	UTILIZZO ESTINTORI	N° matr. <input type="text" value="E96"/>	Non utilizzato realmente EFFETTUATO SOLO PROVA DI MANUALITA' PER VERIFICARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLO STESSO
3	SGANCIO ENERGIA ELETTRICA E COMUNICAZIONE AVVENUTA MANOVRA	sgancio effettuato	Non è stato necessario solo presa visione del punto di sgancio
4	UTILIZZO IDRANTI	N° <input type="text"/>	non sono presenti idranti
5	INTERCETTAZIONE VALVOLA GAS E COMUNICAZIONE AVVENUTA MANOVRA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Non c'è valvola di gas
6	DECISIONE DI EVACUAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	L'adetto prende la decisione di effettuare l'evacuazione dopo aver tentato di spegnere l'incendio ma senza esito positivo
7	COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELLA DECISIONE DI EVACUAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	A voce ha dato allarme ed è corso nell'edificio di fianco dove vi sono gli spogliatoi degli operatori in servizio a Borgo a Mozzano e le docce, constatato che nessuno era presente ha effettuato il controllo degli uffici al piano terra – nessuno presente
8	ESECUZIONE TELEFONATE PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Effettuata prova di telefonata al centralino della sede ascit avvertendo dell'emergenza in corso e considerando che non era riuscito a spegnere l'incendio ha effettuato la chiamata ai vigili del fuoco e 112
9	RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO DI RACCOLTA	Esodo completato	Nessuno tranne lui era presente ma ha indicato il punto di raccolta
10	APPELLO	eseguito	A voce ha spiegato lo svolgimento dell'appello se ci fosse stato necessità
11	PROVA DI EMERGENZA AMBIENTALE	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI ANNUALI DI EMERGENZA

Gli addetti al Primo Soccorso interverranno qualora venga richiesto un loro intervento a seguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni, causati da eventi come crolli, inondazioni, incendi.

- Gli addetti al primo soccorso sono intervenuti
- Gli addetti al primo soccorso non sono intervenuti

Esito dell'esercitazione :

A seguito dell'esercitazione si dichiara che:

- I esercitazione si è svolta nel rispetto delle procedure e istruzioni impartite ed è pertanto da ritenersi idonea Andrà comunque ripetuta con cadenza annuale.**

- sono state rilevate delle carenze nelle modalità di intervento**

In particolare, sono state riscontrate le seguenti NON conformità:

- segnalazione allarme non corretta in quanto

- intervento degli addetti non corretto in quanto

- chiamata ai VV.FF. non corretta in quanto

- evacuazione dei locali non corretto in quanto

- altro

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI ANNUALI DI EMERGENZA

DOVRÀ essere pertanto ripetuta, in modo da correggere gli errori comportamentali sopra evidenziati

è da ritenersi gravemente insufficiente con necessità urgente di effettuare nuovamente la formazione sulle procedure di emergenza e l'esercitazione stessa

Breve descrizione dell'emergenza verificatasi

Alle ore 09:00 veniva dato allarme (a voce) per un principio di incendio dentro un cassone, l'addetto alla gestione delle emergenze è quindi intervenuto prontamente con un estintore a polvere ma valutato che le dimensioni dell'incendio stavano assumendo proporzioni elevate ha deciso di abbandonare l'intervento e procedere con l'evacuazione dell'immobile, si è recato subito nella parte posteriore del capannone dove operano i dipendenti ascit – nessuno presente, poi si è recato al piano superiore della porzione di edificio che ospita gli spogliatoi e le docce del personale in servizio a Borgo a Mozzano dopo di che ha controllato gli uffici e i bagni del piano terra -nessuno presente. ha effettuato le telefonate al centralino aziendale avvertendo dell'emergenza in corso e poi i vigili del fuoco e il 112 e per ultimo lo sgancio dell'energia elettrica tramite interruttore posto _____ ha atteso l'arrivo dei vigili del fuoco pronto ha dargli le informazioni necessarie ed ha tenuto sgombro il piazzale per permettere ai mezzi di soccorso di arrivare sul posto.

La prova è terminata alle ore 10:30.

Al termine della prova si è provveduto ugualmente ad identificare le uscite di sicurezza, i percorsi, ed il punto di ritrovo.

I lavoratori partecipanti all'esercitazione

N.	COGNOME E NOME	FIRMA DEL LAVORATORE	FUNZIONE AGE/PS
1	LUCCHESI LUCIANO		AGE/PS
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

- Servizio di prevenzione e protezione -

Pagina 4 di 5

MOD003 PS11

Rev. 02 del 09/07/2020

Prova evacuazione

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI ANNUALI DI EMERGENZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

Alessandro Gambassi firma _____

Esecutore Prova di emergenza ed evacuazione firma _____

Modalità di esecuzione prova di emergenza e evacuazione

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI ANNUALI DI EMERGENZA

L'esercitazione di emergenza ed evacuazione deve coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue con degli scopi ben precisi:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
- verificare l'efficacia delle procedure di emergenza messe in atto in azienda;
- verificare la competenza e la preparazione degli addetti alla gestione emergenze;
- verificare il corretto funzionamento dei presidi emergenziali .

In tale contesto di simulazione:

- Gli addetti all'antincendio interverranno con gli estintori per spegnere eventuali fuochi.
- Gli addetti al Primo Soccorso interverranno qualora venga richiesto un loro intervento a seguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni, crolli causati da eventi come crolli, inondazioni, incendi.
-

L'allarme dato per l'effettuazione dell'esercitazione **non deve essere segnalato** ai Vigili del Fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, se presente, anche il personale esterno (appaltatori, visitatori, etc.).

Queste le fasi nell'ambito delle quali un'esercitazione viene svolta:

Fase 1

Stabiliti la data e l'ora della prova di evacuazione con una riunione alla quale partecipano, oltre al coordinatore dell'esercitazione, il DdL, il RSPP e l' RLS, saranno stabiliti i particolari della situazione di rischio da programmare. Esaurita la simulazione si completerà il verbale di cui al Mod003_PS11 "ESERCITAZIONE IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI EMERGENZA".

Si evidenzia che oltre alle possibili variazioni sui particolari dell'esercitazione, in questa fase potranno essere definiti i nominativi degli "osservatori" (persone interne o esterne che non parteciperanno attivamente all'esercitazione) che dovranno monitorare i tempi e i comportamenti del personale durante l'evacuazione con l'ausilio di apposite schede.

Infine, nel verbale di programmazione, sarà deciso in quali "punti critici" saranno apposti i cartelli relativi alla segnalazione di dispositivi utilizzati nell'ambito dell'esercitazione.

E' importante precisare che le persone coinvolte nella programmazione dovranno mantenere il segreto su tali dati per consentire una efficace simulazione.