

## Scheda Prova di Emergenza e Evacuazione

Documento: Mod003\_PS11

Revisione: Rev. 02

Data: 09/07/2020

In data 18/11/2024 ☐ alle ore 09:30 ⏱ si è provveduto ad effettuare l'esercitazione di emergenza prevista dal D.M. 10/03/98.

L'esercitazione presso CDT Salanetti 1 ha coinvolto:

- Tutti i reparti
- Un reparto alla volta per esigenze produttive

Il personale è stato formato e sono state consegnate le istruzioni operative di cui avevano avuto spiegazioni e delucidazioni. Tali istruzioni sono contenute nel Piano di Emergenza (P.E.) SI  NO

### Fasi da valutare

Fase	Descrizione	Risposta	Timer
1	TEMPO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL'EVENTO DA PARTE DEGLI ADDETTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA - TUTTI PRESENTI	0h 2m 2s	<input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Azzera Timer"/> 0h 2m 2s
2	UTILIZZO ESTINTORI - N°	E39	
3	SGANCIO ENERGIA ELETTRICA E COMUNICAZIONE AVVENUTA MANOVRA - SGANCIO EFFETTUATO	individuato il pulsante di sgancio che si trova all'esterno del cancello di ingresso e preso visione dell'interruttore all'interno del box ufficio	
4	UTILIZZO IDRANTI - N°	no	
5	INTERCETTAZIONE VALVOLA GAS E COMUNICAZIONE AVVENUTA MANOVRA -	Non è presente un impianto a gas	

INTERCETTAZIONE  
EFFETTUATA

6	DECISIONE DI EVACUAZIONE	Al momento dell'emergenza il centro di trasferenza era vuoto ed era presente solo l'addetto alla gestione delle emergenze per cui non è stato necessario prendere la decisione di evacuare il CDT Verificata la modalità per cui si arriva a prendere tale decisione
7	COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELLA DECISIONE DI EVACUAZIONE	non effettuata , comunque verificato le modalità di annunciare e gestire una eventuale comunicazione di evacuazione
8	ESECUZIONE TELEFONATE PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA	effettuate prove di telefonate al centralino aziendale per mettere a conoscenza dell'emergenza verificatasi
9	RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO DI RACCOLTA - ESODO COMPLETATO	si
10	APPELLO - APPELLO ESEGUITO	verificata modalità di effettuare l'appello
11	PROVA DI EMERGENZA AMBIENTALE - ( )	no

Gli addetti al Primo Soccorso interverranno qualora venga richiesto un loro intervento a seguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni, causati da eventi come crolli, inondazioni, incendi.

SI  NO

- L'esercitazione si è svolta nel rispetto delle procedure e istruzioni impartite ed è pertanto da ritenersi idonea. Andrà comunque ripetuta con cadenza annuale.
- Sono state rilevate delle carenze nelle modalità di intervento.

- È da ritenersi gravemente insufficiente con necessità urgente di effettuare nuovamente la formazione sulle procedure di emergenza e l'esercitazione stessa.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP):

Bozzoli Fabio

firma

*Bozzoli Fabio*

## Lavoratori partecipanti all'esercitazione

N.	COGNOME E NOME	FIRMA DEL LAVORATORE	FUNZIONE
1.	Puccetti Massimiliano	x	AGE / PS
2.			
3.			

## Descrizione di quanto accaduto

Un innesco accidentale nell'area di stoccaggio dei rifiuti provoca un incendio. Il personale deve spegnere le fiamme e verificare se è possibile riprendere l'attività.

## Modalità di esecuzione prova di emergenza e evacuazione

L'esercitazione di emergenza ed evacuazione deve coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

In tale contesto di simulazione:

- Gli addetti all'antincendio interverranno con gli estintori per spegnere eventuali fuochi.
- Gli addetti al Primo Soccorso interverranno qualora venga richiesto un loro intervento a seguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni, crolli causati da eventi come crolli, inondazioni, incendi.

[Stampa](#)

[Salva](#)

