

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

DIPARTIMENTO CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

UOC Verifiche Macchine Impianti

Direttore Ing. Emilio Giovannini

Via Turati 15 ter, Avenza (MS)

Via della Bastia 12, Livorno (LI)

*verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it*

**Matricola 2021/500022-LU**

Data **06/02/2025**

periodica

Straordinaria, per:

verifica periodica con esito negativo

modifiche sostanziali all'impianto

richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA DELLA FOSSETTA 41, - ALTOPASCIO, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla :

Scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

**A) conduttori di terra e di protezione:**

CORDA DI RAME IN GP DI SEZIONE 70 MMQ; CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI E CAVI DEI CONDUTTORI ATTIVI E DI UGUAL SEZIONE

**B) connessioni:**

MORSETTI CAPICORDA E BULLONI

**C) Dispersori:**

DUE PROFILATI A CROCE IN FE/ZN ISPEZIONABILI E SEZIONABILI.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

confronto con dispersore avente resistenza trascurabile

della resistenza dell'anello di guasto

altro

è risultato :

UNICO 12 Ohm

**Singoli Dispersori**

//

**Note:**

**In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:**

**Esito finale verifica:**  **NEGATIVO**  **POSITIVO**

**Eventuali osservazioni e/o note:**

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA E' INSTALLATO UN INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE CON TARATURA VARIABILE IN TEMPO ED IN CORRENTE. SUL QUADRO GENERALE SONO INSTALLATI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A. LE PROVE DI CONTINUITA' E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della condotta professionale nell'adempimento dei compiti riguardanti la presente attività di verifica di macchine o impianti. Altresì dichiara espressamente di non trovarsi nelle ipotesi di conflitto di interessi previste dagli articoli 7 ed 8 del Codice di Comportamento aziendale.

Per presa visione

**Il Rappresentante della Ditta**

**Il Funzionario  
dell'Azienda U.S.L**

Stefano Parenti