

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

periodica

Straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA DELLA FOSSETTA 41, ALTOPASIO, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di SENRVIZI AMBIENTALI di cui alla :

Scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDA DI RAME IN GP DI SEZIONE 70 MMQ; CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI E CAVI DEI CONDUTTORI ATTIVI E DI UGUAL SEZIONE

B) connessioni:

MORSETTI CAPICORDA E BULLONI

C) Dispersori:

DUE PROFILATI A CROCE IN FE/ZN ISPEZIONABILI E SEZIONABILI.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto. confronto con dispersore avente resistenza trascurabile

è risultato :

UNICO 14 Ohm

Singoli Dispersori

//

Note:

//

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:

//

Esito finale verifica: NEGATIVO POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

SUL QUADRO GENERALE E SUI QUADRI LOCALI SONO INSTALLATI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A. LE PROVE DI CONTINUITÀ E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della condotta professionale nell'adempimento dei compiti riguardanti la presente attività di verifica di macchine o impianti. Altresì dichiara espressamente di non trovarsi nelle ipotesi di conflitto di interessi previste dagli articoli 7 ed 8 del Codice di Comportamento aziendale.

Per presa visione
ASCIT Servizi Ambientali
Il Rappresentante della Ditta
 Aut. Soc. Servizi Ambientali
 Via S. Cristoforo, 87 - 58013 Lamina
 Aut. Albo Gest. FI 000831
 C.F. e P.I. 01052230461
 Tel. 0583 436311 F. 0583 436030

**Il Funzionario
dell'Azienda USL TNO**

Stefano Parenti

STEFANO PARENTI
Regione
Toscana/01386030488
11.02.2023 08:25:46
GMT+00:00

