



**ASCIT SPA**  
**VIA S. CRISTOFORO 82**  
**55013 LAMMARI**

**Rif. ALTOPASCIO**

**28/02/25**

A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE FATTA DAL PERITO DURANTE LA VERIFICA  
DELL'IMPIANTO DI TERRA IN RIFERIMENTO AL MAL FUNZIONAMENTO  
DEL PULSANTE DI SGANCIO, ABBIAMO VERIFICATO CHE IL PROBLEMA  
STAVA TUO NELL'ERRATO COLLEGAMENTO DEI CAVI SUI CONTATTI DEL  
PULSANTE DI SGANCIO.  
ABBIAMO EFFETTUATO IL CORRETTO COLLEGAMENTO E FATTO LA PROVA DI  
FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.

BTEC SRL  
Via delle Ville, 344  
55018 SEGROMIGNO IN MONTE (LUCCA)  
P.I. e C.F. 01800430462

---

Btec SRL

Via Delle Ville 344 55018 Segromigno M.te (LU) P.Iva e Cod.Fisc. 01800430462  
Tel 053436029 E.mail: [btecsrl@gmail.com](mailto:btecsrl@gmail.com) - [amministrazione.btecsrl@arubapec.it](mailto:amministrazione.btecsrl@arubapec.it)