

✓ Verifica differenziale



Periodicità
SEMESTRALE

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.
PULSANTE DI TEST



LEVRA CI
RIARMO MANUALE

LEVRA DI
RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST

Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

7/05/25 *Positivo* B.IEC

10/25 *[Signature]*

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico



Periodicità
SEMESTRALE

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ **Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)**
- ✓ **Stato di eventuali cavi elettrici se a vista**
- ✓ **Stato prolunghie se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)**
- ✓ **Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico**

Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

7/05/25 *Positivo*

B.IEC

/

10/25 *[Signature]*