

 Sistema QASA	REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR BARGA	
	MOD03_IO02_PS11	
	Rev. 00	_/_/_
	Pag.1 di 3	

✓ **Sorveglianza luci di emergenza**



Periodicità
SEMESTRALE

- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
 - ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
 - ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento

LUOGO

N°

- ✓ CANTIERE
- ✓ BAGNO
- ✓ UFFICI

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Sezione	NO	01/06/22	

✓ **Verifica differenziale**



Periodicità
SEMESTRALE

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il pulsante di test, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

PULSANTE DI TEST



LEVA DI RIARMO MANUALE

LEVA DI RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST



Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Sezione	NO	01/06/22	

BTEC srl
 Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029
LAMMARE - LUCCA
 P. IVA e C.F. 01800430462



REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR BARGA

MOD03_IO02_PS11

Rev. 00

/

Pag.2 di 3

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico



- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ *Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)*
 - ✓ *Stato di eventuali cavi elettrici se a vista*
 - ✓ *Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)*
 - ✓ *Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico*

Periodicità
SESTRALE

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Sevelioni	NO	01/06/22	

BTEC srl
Via Lombarda, 217 - Tel. 055-436029
LAMMARI - LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462