

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - Denuncia di impianti di messa a terra**Informazioni di immatricolazione**

Matricola	2022/5/00388/LU
-----------	-----------------

Cliente

Codice cliente	3789124
Ragione sociale	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA
Codice fiscale	01052230461
Indirizzo	VIA SAN CRISTOFORO 82 55012 CAPANNORI LU
Pec	protocollo@pec.ascit.it
Pubblica amministrazione	No

Apparecchio

Gruppo	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE
Sottogruppo	IMPIANTI DI MESSA A TERRA ALIMENTATI FINO A 1000 V
Settore	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Apparecchio	IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Installatore

Ragione sociale	BTEC SRL
Indirizzo	VIA LOMBARDA 184 55012 CAPANNORI LU

Progettista

Ragione sociale	Tocchini Riccardo
-----------------	-------------------

Ubicazione Impianto

Indirizzo	Località Socciglia in Piano snc 55023 BORGO A MOZZANO LU
-----------	--

Dettaglio tecnico

Matricola	2022/5/00388/LU
Numero addetti	10
Tipologia attività	Altra attività
Da specificare	Centro di raccolta comunale
Potenza contrattualmente impiegata (kW)	30
Alimentazione	Dalla rete B.T.
Numero cabine	0
Anno di costruzione dell'impianto	2021



Comune di Borgo a Mozzano

SERVIZIO

Funzioni di pianificazione
urbanistica, SUE e SUAP

Socciglia

Responsabile: dott. Massimo Vergamini

0583 - 820451 - 0583 - 820443

vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it

martedì: 9:00 - 12:00 ; 15:00 - 17:00

venerdì: 9:00 - 13:00

Borgo a Mozzano, 28/09/2022

Spett.le ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A

pec: protocollo@pec.ascit.it

c/o Ing. Tocchini Riccardo

pec: riccardo.tocchini@ingpec.eu

E. p.c Spett.le COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA

pec: com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: DPR 160/2010; L 241/1990 - Pratica Suap n. 98/2022 inerente istanza di valutazione progetto ai fini della sicurezza antincendio per centro di raccolta rifiuti urbani differenziati non pericolosi, in Loc. Socciglia, Anchiano, da parte della ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA (pratica P.I. 53024).

Trasmissione comunicazione Parere Favorevole.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, pervenuta sul portale dei Suap Regionale in data 01/07/2022 ed acquisita al protocollo del Comune di Borgo a Mozzano n. 10437 in data 01/07/2022, trasmessa al Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota prot. 10756 in data 06/07/2022;

Con la presente si trasmette nota pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca prot. n. 14298 del 27/09/2022, acquisita al protocollo del Comune di Borgo a Mozzano n. 15444 in data 27/09/2022, con la quale viene comunicato il parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto, a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali allegati alla nota pervenuta via PEC, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni oggetto dell'esame di competenza, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Le uscite indicate come uscite di sicurezza dovranno rispettare quanto previsto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del Dlgs 81/2008, in particolare per quanto riguarda la loro apertura "a spinta".
2. L'impianto idranti dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10779.

Si precisa che il presente parere è espresso fatti salvi i diritti di terzi e si informa che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi "D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011", l'interessato dovrà presentare, prima dell'esercizio dell'attività, l'istanza di cui al comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dai documenti previsti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA
UFFICIO PREVENZIONE

Al SUAP del Comune di
Borgo a Mozzano

OGGETTO: Istanza di valutazione del progetto Prot. SUAP Nr. 10437 del 01/07/2022 ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 151/2011 presentata da per l'attività sita in LOCALITA' ANCHIANO ZONA INDUSTRIALE SOCCIGLIA SNC, 55023 Borgo a Mozzano - Borgo a Mozzano.

Pratica P.I. n. 53024 (citare sempre nella corrispondenza).

Esaminato il progetto, acquisito in data 06/07/2022 con prot. COM-LU 9845, inerente le seguenti attività soggette:

70.1.B	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq
--------	---

si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto, a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali allegati alla nota pervenuta via PEC, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni oggetto dell'esame di competenza (Allegato, allegato), nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Le uscite indicate come uscite di sicurezza dovranno rispettare quanto previsto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del Dlgs81/2008, in particolare per quanto riguarda la loro apertura "a spinta".
2. L'impianto idranti dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10779.

Si precisa che il presente parere è espresso fatti salvi i diritti di terzi e si informa che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi "D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011", l'interessato dovrà presentare, prima dell'esercizio dell'attività, l'istanza di cui al comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dai documenti previsti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Ing. Giunti Gilberto

(firmato in modalità digitale)

GIUNTI GILBERTO

MINISTERO DELL'INTERNO
26.09.2022 19:47:05 CEST

IL COMANDANTE

(Daidone)

(firmato in modalità digitale)



Comune di Borgo a Mozzano

SERVIZIO
Funzioni di pianificazione
urbanistica, SUE e SUAP

Responsabile: dott. Massimo Vergamini

☎ 0583 - 820451 - ☎ 0583 - 820443

✉ vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it

🕒 martedì: 9:00 - 12:00 ; 15:00 - 17:00

🕒 venerdì: 9:00 - 13:00

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio

Dott. Massimo Vergamini

F.to digitalmente

Comune di Borgo a Mozzano, Prot. N. 0015532 del 28-09-2022 in partenza