



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR BORGO A MOZZANO

MOD03_IO02_PS11

Rev. 00

/ /

Pag.1 di 3

Periodicità
SEMESTRALE

✓ Sorveglianza luci di emergenza

- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
 - ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
 - ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento

LUOGO

N°

- ✓ GARINONI
- ✓ UFFICIO
- ✓ SPOGLIATOIO

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Settore	NO	01/06/22	

Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica differenziale

- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il pulsante di test, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

PULSANTE DI TEST

LEVA DI RIARMO MANUALE

LEVA DI RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST



Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Settore	NO	01/06/22	

~~BTEC srl~~

Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029

~~LAMMARI - LUCCA~~

P. IVA e C.F. 01800430462



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR BORGO A MOZZANO

MOD03_IO02_PS11

Rev. 00

Pag.2 di 3

Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ *Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)*
- ✓ *Stato di eventuali cavi elettrici se a vista*
- ✓ *Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)*
- ✓ *Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico*

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
01/12/21	Pos.	Scaglioni	No	01/06/22	

BTEC Srl
Via Lombarda 217 - Tel. 0585-436029
I AMMABI - LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462