

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA  
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti  
Area Sud  
Direttore Ing. R. Della Nina  
Sede di Livorno  
Via della Bastia, 12  
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it  
Matricola 2011/500700-LU

Data 13/09/2023

periodica

Straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIALE EUROPA 103/105 LOC. LAMMARI CAPANNORI 55012 ABBREVIATA ASCIT S.P.A. esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla : O IN FORMA

Scheda di denuncia

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

**A) conduttori di terra e di protezione:**

IN RAME CORDE ISOLATE DA 16 MMQ ; CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI E CAVI CONTENENTI I CONDUTTORI ATTIVI E DI UGUAL SEZIONE PER QUANTO VISIBILE

**B) connessioni:**

CAPICORDA BULLONI MORSETTATURE

**C) Dispersori:**

2 PROFILATI A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONABILI ED ISPEZIONABILI

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico
- della resistenza dell'anello di guasto
- confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
- è risultato :
- altro

UNICO 11 Ohm

**Singoli Dispersori**

//

**Note:**

//

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**  
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti**  
**Area Sud**  
**Direttore Ing. R. Della Nina**  
**Sede di Livorno**  
**Via della Bastia, 12**  
**verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it**

**In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:**  
//

**Esito finale verifica:**  **NEGATIVO**  **POSITIVO**

**Eventuali osservazioni e/o note:**

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA SONO INSTALLATI UN INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE CON TARATURA VARIABILE IN TEMPO E CORRENTE (0.5 A E 1 s) E UN DIFFERENZIALE CON TARATURA FISSA DI TIPO ISTANTANEO (0.5 A). SUL QUADRO GENERALE SONO INSTALLATI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITÀ E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della condotta professionale nell'adempimento dei compiti riguardanti la presente attività di verifica di macchine o impianti. Altresì dichiara espressamente di non trovarsi nelle ipotesi di conflitto di interessi previste dagli articoli 7 ed 8 del Codice di Comportamento aziendale.

Per presa visione

**Al Rappresentante della Ditta**  
Ufficio Unico - Soc. sogg. Edir. e contr. di Reti ambientali  
Via S. Cristoforo 82 - 58013 Lammi (L)  
Aut. Albo Gest. FI 000082  
C.F. e P.I. 01052230461/  
Tel. 0583 436311 - F. 0583 436030

**Il Funzionario**  
**dell'Azienda USL TNO**

Stefano Parenti

STEFANO PARENTI  
Regione  
Toscana/01386030488  
20.09.2023 10:07:27  
GMT+00:00

