



REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR PESCARA

MOD08_IO02_PS11

Rev. 02 07/05/2019

Pag.1 di 3

✓ Sorveglianza luci di emergenza

Periodicità
SEMESTRALE

- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
 - ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
 - ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento
- | LUOGO | N° |
|--------------------------------|----|
| Corridoio Uffici | 51 |
| Parete esterna uffici lato est | 52 |
| Ingresso tra due portoni | 53 |
| Parete lato destro in fondo | 54 |

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
20/08/21	Pos.	Brae Tintori	NO	20/02/22	Tintori

✓ Verifica differenziale

Periodicità
SEMESTRALE

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il pulsante di test, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.



Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
20/08/21	Pos.	Brae Tintori	ND	20/02/22	Tintori



REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR PESCALIA

MOD08_IO02_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag. 2 di 3

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico



- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ *Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)*
 - ✓ *Stato di eventuali cavi elettrici se a vista*
 - ✓ *Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)*
 - ✓ *Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico*

Periodicità
SEMESTRALE

.....
20/08/21 Pos. P572 e Tintori
.....
.....
60
20/02/22 Truffi

~~BTEC srl~~
Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029
~~LAMMARI, LUCCA~~
P. IVA e C.F. 01800430462