



Sistema QASA

# REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR PESAGLIA

MOD08\_IO02\_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.1 di 3

## ✓ Sorveglianza luci di emergenza

Periodicità  
**SEMESTRALE**

- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
  - ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
  - ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento
- | LUOGO                          | N° |
|--------------------------------|----|
| Corridoio Uffici               | 51 |
| Parete esterna uffici lato est | 52 |
| Ingresso tra due portoni       | 53 |
| Parete lato destro in fondo    | 54 |

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
22/02/21	Pos.	B. Tintori	No	22/08/21	Tintori

## ✓ Verifica differenziale

Periodicità  
**SEMESTRALE**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:  
usare il pulsante di test, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.



Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
22/02/21	Pos.	B. Tintori	No	22/08/21	Tintori



## REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR PESAGLIA

MOD08\_IO02\_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.2 di 3

### ✓ Verifica visuale stato impianto elettrico



Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ *Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)*
- ✓ *Stato di eventuali cavi elettrici se a vista*
- ✓ *Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)*
- ✓ *Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico*

Periodicità  
**SEMESTRALE**

22/08/21	Pos.	BTEC INTERIOR	NO	22/08/21	T.M.J.
----------	------	------------------	----	----------	--------

**BTEC srl**  
Via Lombarda, 217 - Tel. 0563-436029  
**LAMMARE LUCCA**  
P. IVA e C.F. 01800430462