

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE (DM37/08)

Il sottoscritto Luca Biagi, titolare o legale rappresentante dell'impresa BTEC srl, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Via Lombarda n. 217, comune di Capannori (LU), part. IVA 01800430462

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Lucca n. 01800430462
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di Lucca n. 52355 .REA 172082

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) elettrico per sostituzione linea elettrica principale di alimentazione inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da: ASCIT S.p.A. via S.Cristoforo, 82 Lammari (LU), installato nei locali siti nel comune di Capannori (LU), isola ecologica Salanetti 1, via Salanetti zona industriale. Loc Lunata, di proprietà di Ascit S.p.A., via S.Cristoforo, 82, Lammari Capannori (LU), in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi; Area esterna raccolta rifiuti
con box prefabbricato uso ufficio

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: Studio Carlesi & Isola a firma dell'Ing. Isola Marcello
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; CEI 64-8, CEI 23-51,
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:

- ☒ rapporto di verifica
☐ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 16/05/2016

Il responsabile tecnico
BTEC srl
Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029
LAMMARI - LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462
(timbro e firma)

BTEC srl
Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029
LAMMARI - LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462
(timbro e firma)

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.
I conduttori hanno le sezioni minime previste.
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.
Le connessioni dei conduttori sono idonee.
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.


BTEC srl
Via Lombarda, 217 - Tel. 0593/436029
LAMMARI - LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462