

periodica

Straordinaria, per:

verifica periodica con esito negativo

modifiche sostanziali all'impianto

richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in LOC. SALANETTI (2), 55010 - CAPANNORI, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla :

Scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDA IN RAME NUDA DI SEZIONE 35MMQ E CORDA IN RAME INGP DI SEZIONE 16 MMQ. CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI E CAVI DEI CONDUTTORI ATTIVI E CON UGUALE SEZIONE.

B) connessioni:

MORSETTI CAPICORDA E BULLONI

C) Dispersori:

PARZIALMENTE ISPEZIONABILI E SEZIONABILI

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

confronto con dispersore avente resistenza trascurabile

altro

è risultato :

UNICO 4 Ohm

Singoli Dispersori

//

Note:

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: **NEGATIVO** **POSITIVO**

Eventuali osservazioni e/o note:

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA SONO INSTALLATI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI CON TARATURA DI 0.3 A DEL TIPO ISTANTANEO E ALTRI CON TARATURA DI 0.03 A. NEI QUADRI LOCALI SONO INSTALLATI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITÀ E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della condotta professionale nell'adempimento dei compiti riguardanti la presente attività di verifica di macchine o impianti. Altresì dichiara espressamente di non trovarsi nelle ipotesi di conflitto di interessi previste dagli articoli 7 ed 8 del Codice di Comportamento aziendale.

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

**Il Funzionario
dell'Azienda U.S.L**

Stefano Parenti