

# RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 11/10/2023 ore 10.34)

## SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

**Codice Fiscale:** 01596540466  
**Denominazione:** A.P.S. IMPIANTI S.R.L.  
**Certificato:** FLI-00138 Rev.1  
certificato valido alla data dell'intervento

<b>Operatore</b>	Codice Fiscale	Denominazione
	<b>01052230461</b>	<b>ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA</b>

## APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21\*043796\*00101663

Matricola: **1610005111590001** Num. Circuiti: **1**  
Marca: **AERMEC** Modello: **ANL202°A\*\*\*\*\***  
Codice Catasto: **--**  
Ubicazione/Indirizzo: **VIA S.CRISTOFORO, 82 LUCCA (LU)**  
Destinazione d'uso: **E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;**  
Ermeticamente Sig.: **No** E' presente un sistema di controllo perdite: **No**



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	5,900	2.088	12,320

## CONTROLLO DELLE PERDITE del 27/09/2023

Codice Intervento: 580771-32690

Esito: **nessuna perdita**

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.
NDRSLV71M15E715D ANDREUCCETTI SILVIO	FL3-01199 certificato valido alla data dell'intervento