

# RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 23/12/2024 ore 11:16)

## SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

**Codice Fiscale:** FNTLSN66A27D612L  
**Denominazione:** FANTAPPIE' ALESSANDRO  
**Certificato:** FGAS-A1062  
certificato valido alla data dell'intervento

<b>Operatore</b>	Codice Fiscale	Denominazione
	<b>01052230461</b>	<b>ASCIT SPA</b>

## CELLA FRIGORIFERO DI AUTOCARRO O RIMORCHIO FRIGORIFERO

Codice Apparecchiatura: 51\*045647\*06788870

Matricola: **12431767** Num. Circuiti: **1**  
Marca: **RIVACOLD** Modello: **CTL024Z002**  
Codice Catasto: **--**  
Ubicazione/Indirizzo: **LOC. CHITARRINO FORNACI BARGA, SN BARGA (LU)**  
Destinazione d'uso: **--**  
Ermeticamente Sig.: **No** E' presente un sistema di controllo perdite: **No**



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-404A	1,250	3.922	4,900

## CONTROLLO DELLE PERDITE del 04/12/2024

Codice Intervento: 545271-23672

Esito: **nessuna perdita**  
Osservazioni: **Controllo perdite annuale con cercafughe Inficom Stratus verificata con perdita campione**

Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.
FNTLSN66A27D612L FANTAPPIE' ALESSANDRO	FGAS-P00900 certificato valido alla data dell'intervento