

RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 14/11/2025 ore 18:25)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 01596540466
Denominazione: A.P.S. IMPIANTI S.R.L.
Certificato: FLI-00138 Rev.2
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	01052230461	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

POMPA DI CALORE FISSA

Codice Apparecchiatura: 32*045974*08100970

Matricola: **2310007458** Num. Circuiti: **2**
Marca: **FAST** Modello: **RFM06H**
Codice Catasto: **--**
Ubicazione/Indirizzo: **LOCALITA' CHITARRINO, S.N.C. BARGA (LU)**
Destinazione d'uso: **E.8 - Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.**



Carico massimo dell'apparecchiatura		Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-410A		3,450	2.088	7,200
R-410A		3,450	2.088	7,200
# Circuito	Carico massimo del circuito	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
1	R-410A	3,450	2.088	7,200
2	R-410A	3,450	2.088	7,200

CONTROLLO DELLE PERDITE del 14/11/2025

Codice Intervento: 962811-39668

Matricola circuito: **2310007458** Num. circuito: **1**
Ermeticamente Sig.: **No** E' presente un sistema di controllo perdite: **No**
Esito: **nessuna perdita**
Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.
NDRSLV71M15E715D ANDREUCCETTI SILVIO	FL3-01199 certificato valido alla data dell'intervento

RAPPORTO INTERVENTO

Soggetto: A.P.S. IMPIANTI S.R.L.

Operatore: ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

CONTROLLO DELLE PERDITE del 14/11/2025

Codice Intervento: 962816-39674

Matricola circuito: **2310007458** Num. circuito: **2**

Ermeticamente Sig.: **No** E' presente un sistema di controllo perdite: **No**

Esito: **nessuna perdita**

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento

Num. Cert.

NDRSLV71M15E715D ANDREUCCETTI SILVIO

FL3-01199

certificato valido alla data dell'intervento