

RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 28/10/2024 ore 10:07)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 01596540466
Denominazione: A.P.S. IMPIANTI S.R.L.
Certificato: FLI-00138 Rev.2
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	01052230461	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*043796*00101663

Matricola: **1610005111590001** Num. Circuiti: **1**
Marca: **AERMEC** Modello: **ANL202°A*******
Codice Catasto: **--**
Ubicazione/Indirizzo: **VIA S.CRISTOFORO, 82 LUCCA (LU)**
Destinazione d'uso: **E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;**
Ermeticamente Sig.: **No** E' presente un sistema di controllo perdite: **No**



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-410A	5,900	2.088	12,320

CONTROLLO DELLE PERDITE del 25/10/2024

Codice Intervento: 207623-71684

Esito: **nessuna perdita**

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.
NDRSLV71M15E715D ANDREUCCETTI SILVIO	FL3-01199 certificato valido alla data dell'intervento