

# RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 20/10/2025 ore 17:39)

## SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

**Codice Fiscale:** 01596540466  
**Denominazione:** A.P.S. IMPIANTI S.R.L.  
**Certificato:** FLI-00138 Rev.2  
certificato valido alla data dell'intervento

<b>Operatore</b>	Codice Fiscale	Denominazione
	<b>01052230461</b>	<b>ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA</b>

## APPARECCHIATURA FISSA DI REFRIGERAZIONE

Codice Apparecchiatura: 11\*045266\*05324636

Matricola:	<b>0809007274680001</b>	Num. Circuiti: 1	
Marca:	<b>AERMEC</b>	Modello: <b>NRW127A380V</b>	
Codice Catasto:	--		
Ubicazione/Indirizzo:	<b>VIA MARTIRI LUNATESI, 27 CAPANNORI (LU)</b>		
Destinazione d'uso:	<b>E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;</b>		
Ermeticamente Sig.:	<b>No</b>	E' presente un sistema di controllo perdite:	<b>No</b>

Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-407C	3,250	1.774	5,770

## CONTROLLO DELLE PERDITE del 14/10/2025

Codice Intervento: 794592-64443

Esito: **nessuna perdita**

Osservazioni:

## Personale certificato che ha eseguito l'intervento

Num. Cert.

NDRSLV71M15E715D	ANDREUCCETTI SILVIO	FL3-01199 certificato valido alla data dell'intervento
------------------	---------------------	---